




PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE




INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER



Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	3,594	0	0	0	0	0	Inyección	3,867.9	122.4	0.0	0.0	6,846.0	2,525.7
Inyección CNFFF	7,202	1,377	0	0	0	4,724	Retiro	0.0	8,261.8	507.2	3,937.8	0.0	83.4
Inyección CRPS	523	0	0	0	0	0							
Retiro CF	0	1,480	2,124	0	0	0							
Retiro CNFFF	0	11,541	1,664	839	0	0							
Retiro CRPS	0	523	0	0	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
28/06/2016 07:22	28/06/2016 07:27	Desbalance C-G/Oscilaciones.	Línea Interconexión Los Brillantes - Tapachula	AMM/CFE	Flujo Guatemala - México se Incremento a -104.6 MW de 0 MW programados	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Baja frecuencia en el SER 59.828 Hz	Pendiente informe final

Datos correspondientes a la semana del 24 al 30 de junio 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.